



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00211/21

Серия **RU** № **0230402**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение 1, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.1ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskrb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СИГМА-РЕГИОН» (ООО ПО «СИГМА-РЕГИОН»).

Место нахождения (адрес юридического лица): 390023, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, проезд Яблочкова дом 8Д, помещение Н5, офис 6. Основной государственный регистрационный номер: 1186234002063. Телефон: +74912471080. Адрес электронной почты: info@posvr.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РЯЗАНСКИЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЗАВОД» (ООО «РВЗ»).

Место нахождения (адрес юридического лица): 390023, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, проезд Яблочкова дом 8Д, помещение Н5, офис 5. Адрес места осуществления деятельности: 390011, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, улица Рязанская, дом 22Д, строение 4. Основной государственный регистрационный номер: 1196234006902.

ПРОДУКЦИЯ Вентиляторы вытяжные дымоудаления радиальные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции типа ВР-Д-80-75-600 типоразмерного ряда 2,2; 2,8; 3,15; 3,55; 4; 4,5; 5; 5,6; 6,3; 7,1; 8; 9; 10; 11,2; 12,5; в том числе крышные типа ВДВ-600 типоразмерного ряда 3,15; 3,55; 4; 4,5; 5; 5,6; 6,3; 7,1; 8; 9; 10; 11,2; 12,5, выпускаемые по ТУ 28.25.20-001-39213218-2020 «ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ДЫМОУДАЛЕНИЯ».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8414 59 400 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний НМ93-010/02-2021 от 10.02.2021 Испытательного центра «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21НМ93). Акта анализа состояния производства № 509-СС/01-2021 от 27.01.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.1ПБ68).

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53302-2009 «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость» (с Изменением N 1). Предел огнестойкости вентилятора типа ВР-Д-80-75-600 типоразмерного ряда 2,2; 2,8; 3,15; 3,55; 4; 4,5; 5; 5,6; 6,3; 7,1; 8; 9; 10; 11,2; 12,5 - 120 минут при температуре перемещаемых дымовых газов 600°С. Предел огнестойкости вентилятора типа ВДВ-600 типоразмерного ряда 3,15; 3,55; 4; 4,5; 5; 5,6; 6,3; 7,1; 8; 9; 10; 11,2; 12,5 - 120 минут при температуре перемещаемых дымовых газов 600°С. Условия хранения по группе 2 (С) согласно ГОСТ 15150. Срок действия консервации - 12 месяцев. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня поставки заказчику.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.02.2021 **ПО** 25.02.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Грецкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Голубева Дарья Львовна (Ф.И.О.)