



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01096/22

Серия **RU** № **0394004**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания". Место нахождения: 121596, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ГОРБУНОВА УЛИЦА, ДОМ 12, КОРПУС 2, СТРОЕНИЕ 14, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 1 КОМНАТА 4 (14208), адрес места осуществления деятельности 115054, РОССИЯ, Москва город, Дубининская улица, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Телефон: +7 4954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ПБ68. Дата решения об аккредитации: 14.04.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЯЗАНСКИЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЗАВОД"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 390023, Россия, область Рязанская, город Рязань, проезд Яблочкова, дом 8Д, помещение Н5, офис №5
Основной государственный регистрационный номер 1196234006902.
Телефон: +79106300535. Адрес электронной почты: mvs@posvt.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЯЗАНСКИЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЗАВОД"
Место нахождения (адрес юридического лица): 390023, Россия, область Рязанская, город Рязань, проезд Яблочкова, дом 8Д, помещение Н5, офис №5
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 390011, Россия, область Рязанская, город Рязань, улица Рязанская, дом 22Д, строение 2

ПРОДУКЦИЯ Компоненты прибора управления пожарного: Шкафы управления систем противодымной вентиляции типа НVAS. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 26.30.50-002-39213218-2022 "Шкафы автоматики систем вентиляции противодымного назначения "НVAS"".

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 853710

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № ППБ-581/04-2022 от 21.04.2022 года, № ППБ-596/04-2022 от 22.04.2022 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90)

Протокола испытаний № 20562ИЛНВО от 19.04.2022 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05) акта анализа состояния производства № 13-ОС/13-01/22 от 18.03.2022 года, выданного Органом по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания"

Схема сертификации: Ic

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний", раздел 7. Условие хранения по группе 2(С) ГОСТ 15150-69. Запрещается хранение устройств в помещениях, насыщенных токопроводящей пылью, агрессивными парами и газами. Срок хранения – 12 месяцев. Срок службы – не менее 10 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

06.05.2022

ПО

05.05.2027

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Гречкин Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Иванцов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)